

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-11-014

na výrobek:

Dřevěná dveřní křídla vnitřní s polodrážkou, hladká i profilovaná, plná i prosklená, jednokřídllová i dvoukřídllová

žadatel:

**Masonite CZ spol. s r.o.
Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava
IČ: 26482738**

výrobce:

**Masonite CZ spol. s r.o.
Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava
IČ: 26482738**

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorku výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Rozměrové tolerance - výška, šířka, tloušťka a pravouhlost	ČSN EN 1529	třída tolerance 3
Dveřní křídla – celková rovinnost	ČSN EN 1530	třída tolerancí 4
Dveřní křídla – místní rovinnost	ČSN EN 1530	třída tolerancí 4
Odolnost proti svislému zatížení	ČSN EN 1192	třída 4 - jednokřídllové typy dveří třída 3 - dvoukřídllové typy dveří
Odolnost proti statickému kroucení	ČSN EN 1192	třída 4 - jednokřídllové typy dveří třída 3 - dvoukřídllové typy dveří
Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem	ČSN EN 1192	třída 1 - plně dveřní křídlo bez deklarace - prosklené dveřní křídlo

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-070-11 vydaného dne 25.11.2011 AZL č. 1030.1 - MENDELJ, pracoviště Zlín, Louky 304.

Na základě výše uvedeného protokolu byl vystaven Protokol o ověření shody typu výrobku podle § 7 nařízení vlády č. 153/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. č. 209-009-11 vydaný dne 06.12.2011 Autorizovanou osobou č. 209 – MENDELJ, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

Datum vydání: 6. prosince 2011

Platnost do: 6. prosince 2014



M. Polásek

Ing. Marek Polásek, Ph.D.
vedoucí Zkušebny STV